

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	基 準 値	N D 値
	日	17	8	12	10	14	11	9	13	11	15	12	5					
	時間	11:20	11:00	12:00	10:10	10:35	11:10	10:50	10:10	10:40	11:00	10:45	11:20					
水温		19.0	18.5	25.0	29.5	31.1	25.0	24.0	19.0	10.0	11.0	9.0	12.0	31.1	9.0	19.4		
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						0.002								0.002	0.002	0.002	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素						ND								ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND				ND		ND			ND			ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						1.40								1.40	1.40	1.40	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物		0.41	0.28	0.36	0.58	0.42	0.35	0.53	0.43	0.50	0.55	0.51	0.33	0.58	0.28	0.44	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸		ND				ND		ND			ND			ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND				ND		ND			ND			ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム		ND				ND		ND			ND			ND	ND	ND	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸		ND				ND		ND			ND			ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン		ND				ND		ND			ND			ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		ND				ND		ND			ND			ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン		ND				ND		ND			ND			ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸		ND				ND		ND			ND			ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン		ND				ND		ND			ND			ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム		ND				ND		ND			ND			ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND				ND		ND			ND			ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						24								24	24	24	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		11.5	10.6	10.8	12.5	11.7	10.6	11.7	11.2	11.9	11.9	11.9	10.5	12.5	10.5	11.4	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						62								62	62	62	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物						169								169	169	169	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジオキシシン						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		8.03	7.94	8.06	8.08	7.94	7.94	7.87	7.90	8.05	8.07	7.99	7.94	8.08	7.87	7.98	5.8以上8.6以下	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				異常でないこと	異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				異常でないこと	異常認めず
色度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	17	8	12	10	14	11	9	13	11	15	12	5					
	時間	11:30	10:55	12:05	10:35	10:50	11:00	10:45	10:15	10:50	11:10	11:35	11:15	31.1	9.0	19.4		
	気温	19.0	18.5	25.0	29.5	31.1	25.0	24.0	19.0	10.0	11.0	9.0	12.0	31.1	9.0	19.4		
水温	17.5	18.0	18.0	19.0	19.0	18.0	18.0	18.0	18.0	17.0	17.0	17.3	19.0	17.0	17.8			
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						0.003								0.003	0.003	0.003	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素						ND								ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.73								0.73	0.73	0.73	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物		0.74	0.69	0.72	0.62	0.66	0.67	0.73	0.74	0.75	0.72	0.84	0.76	0.84	0.62	0.72	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						35								35	35	35	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン						12.7								12.7	12.7	12.7	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						46								46	46	46	-	5mg/l未満
蒸発残留物						167								167	167	167	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						ND								ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値						7.78								7.78	7.78	7.78	-	
臭気						藻臭											-	異常認めず
色度						ND								ND	ND	ND	-	1度未満
濁度						ND								ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌						ND								ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌						ND								ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)						ND								ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)			ND			ND								ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			ND								ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア																	-	0個/10L
判定																		
備考																		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	目標	N D 値
	日		8			14			13			12		値	値	値		
	時間		11:25			11:05			10:45			11:00						
	気温		18.5			31.1			19.0			9.0		31.1	9.0	19.4		
	水温		16.5			17.0			16.5				17.0	16.0	16.5			
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素						ND								ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						2.48								2.48	2.48	2.48	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						12								12	12	12	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン						10.4								10.4	10.4	10.4	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						84								84	84	84	-	5mg/l未満
蒸発残留物						179								179	179	179	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						ND								ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値						6.84								6.84	6.84	6.84	-	
臭気						ND											-	異常認めず
色度						ND								ND	ND	ND	-	1度未満
濁度						ND								ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌						ND								ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌						ND								ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム																	-	0個/10L
ジアルジア																	-	0個/10L
判定																		
備考																		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大	最小	平均	目標値	N D 値
	日		8			14			13			12		値	値	値		
	時間		11:30			11:20			10:50			11:20		31.1	9.0	19.4		
	気温		18.5			31.1			19.0					18.0	17.5	17.8		
	水温		17.5			18.0			18.0									
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素						ND								ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						1.18								1.18	1.18	1.18	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物						0.56								0.56	0.56	0.56	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						27								27	27	27	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン						11.3								11.3	11.3	11.3	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						48								48	48	48	-	5mg/l未満
蒸発残留物						144								144	144	144	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						ND								ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値						7.28								7.28	7.28	7.28	-	
臭気						藻臭											-	異常認めず
色度						ND								ND	ND	ND	-	1度未満
濁度						ND								ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌						ND								ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌						ND								ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム																	-	0個/10L
ジアルジア																	-	0個/10L
判定																		
備考																		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日						11											
	時間						11:10											
	気温						25.0											
水温						18.0							18.0	18.0	18.0			
アンチモン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン							ND							ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン							ND							ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							ND							ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸							ND							ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素							ND							ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル							ND							ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素							0.3							0.3	0.3	0.3	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							64							64	64	64	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸							3							3	3	3	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン							ND							ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチルtertブチルエーテル							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.3							0.3	0.3	0.3	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)							1							1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物							142							142	142	142	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度							ND							ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満
pH値							7.94							7.94	7.94	7.94	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)							-0.38							-0.38	-0.38	-0.38	-1程度以上	
従属栄養細菌							1							1	1	1	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月 日 時間 気温 水温	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
							11:10											
							25.0											
農薬類(検出値と目標値の比の和)							ND							ND	ND	ND	1以下	0.1未満
1, 3-ジクロロプロペン(D-D)							ND							ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.0005mg/l未満
2, 2-DPA(ダラボン)							ND							ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.001mg/l未満
2, 4-D(2, 4-PA)							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
EPN							ND							ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.00005mg/l未満
MCPA							ND							ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.00005mg/l未満
アシュラム							ND							ND	ND	ND	0.009mg/l以下	0.0009mg/l未満
アセフェート							ND							ND	ND	ND	0.006mg/l以下	0.00006mg/l未満
アトラジン							ND							ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.0001mg/l未満
アニコホス							ND							ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.00005mg/l未満
アミトラズ							ND							ND	ND	ND	0.006mg/l以下	0.0003mg/l未満
アラクロール							ND							ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.0003mg/l未満
イソキサチオン							ND							ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.00005mg/l未満
イソフェンホス							ND							ND	ND	ND	0.001mg/l以下	0.00003mg/l未満
イソプロカルブ(MIPC)							ND							ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.0001mg/l未満
イソプロチオラン(IPT)							ND							ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.003mg/l未満
イプロベンホス(IBP)							ND							ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.0009mg/l未満
イミノクタジン							ND							ND	ND	ND	0.006mg/l以下	0.0006mg/l未満
インダノファン							ND							ND	ND	ND	0.009mg/l以下	0.00009mg/l未満
エスプロカルブ							ND							ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.0003mg/l未満
エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)							ND							ND	ND	ND	0.006mg/l以下	0.00006mg/l未満
エトフェンブロックス							ND							ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.0008mg/l未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)							ND							ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.00004mg/l未満
エンドスルファン(ベンソ/エビン)							ND							ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.0001mg/l未満
オキサジクロメホン							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
オキシ銅(有機銅)							ND							ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.0003mg/l未満
オリサストロビン							ND							ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
カズサホス							ND							ND	ND	ND	0.0006mg/l以下	0.00006mg/l未満
カフェンストール							ND							ND	ND	ND	0.008mg/l以下	0.00008mg/l未満
カルタップ							ND							ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.003mg/l未満
カルバリル(NAC)							ND							ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.0005mg/l未満
カルプロパミド							ND							ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.0004mg/l未満
カルボフラン							ND							ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.00005mg/l未満
キノクラミン(ACN)							ND							ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.00005mg/l未満
キャブタン							ND							ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.003mg/l未満
クミロン							ND							ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.0003mg/l未満
グリホサート							ND							ND	ND	ND	2mg/l以下	0.02mg/l未満
グルホシネート							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
クロメプロップ							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
クロルニトロフェン(CNP)							ND							ND	ND	ND	0.0001mg/l以下	0.00001mg/l未満
クロルピリホス							ND							ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.00005mg/l未満
クロラタロニル(TPN)							ND							ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.0005mg/l未満
シアナジン							ND							ND	ND	ND	0.001mg/l以下	0.00001mg/l未満
シアノホス(CYAP)							ND							ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.00003mg/l未満
ジウロン(DCMU)							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
ジクロベニル(DBN)							ND							ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.0003mg/l未満
ジクロロボス(DDVP)							ND							ND	ND	ND	0.008mg/l以下	0.00008mg/l未満
ジクワット							ND							ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.00005mg/l未満
ジスルホトン(エチルチオメトン)							ND							ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.00004mg/l未満
ジチオカルバメート系農薬							ND							ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0002mg/l未満
ジチオビル							ND							ND	ND	ND	0.009mg/l以下	0.00009mg/l未満
シハロホップチル							ND							ND	ND	ND	0.006mg/l以下	0.00006mg/l未満
シマジン(CAT)							ND							ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.00003mg/l未満
ジメタトリン							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
ジメエート							ND							ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.0005mg/l未満
シメリン							ND							ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.0003mg/l未満
ダイアジン							ND							ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.00003mg/l未満
ダイムロン							ND							ND	ND	ND	0.8mg/l以下	0.008mg/l未満
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート							ND							ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
チアジニル							ND							ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
チウラム							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
チオジカルブ							ND							ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.0008mg/l未満
チオファネートメチル							ND							ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.003mg/l未満
チオベンカルブ							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
テフルトリオン							ND							ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.00002mg/l未満
テルブカルブ(MBPMC)							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
トリクロビル							ND							ND	ND	ND	0.006mg/l以下	0.00006mg/l未満
トリクロルホス(DEP)							ND							ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.00005mg/l未満
トリシラゾール							ND							ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリフルラリン							ND							ND	ND	ND	0.06mg/l以下	0.0006mg/l未満
ナプロパミド							ND							ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.0003mg/l未満
パラコート							ND							ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.00005mg/l未満
ピペロホス							ND							ND	ND	ND	0.0009mg/l以下	0.00009mg/l未満
ピラクロニル							ND							ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.0001mg/l未満
ピラゾキシフェン							ND							ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.00004mg/l未満
ピラゾリネート(ピラゾレート)							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
ピリダフェンチオン							ND							ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.00005mg/l未満
ピリブチカルブ							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
ピロキロン							ND							ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.0005mg/l未満
フィボニル							ND							ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
フェニトロチオン(MEP)							ND							ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.0001mg/l未満
フェノカルブ(BPMC)							ND							ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.0003mg/l未満
フェリムゾン							ND							ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.0005mg/l未満
フェンチオン(MPP)							ND							ND	ND	ND	0.006mg/l以下	0.00006mg/l未満
フェントエート(PAP)							ND							ND	ND	ND	0.007mg/l以下	0.00007mg/l未満
フェントラザミド							ND							ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.0001mg/l未満
フサライド							ND							ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
ブタクロール							ND							ND				