

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値	
	日	17	8	12	10	14	11	9	13	11	15	12	5						
	時間	11:50	12:10	12:30	10:55	11:50	11:55	11:15	11:20	11:15	11:35	12:00	11:45						
気温	17.8	19.0	21.5	26.0	27.0	21.5	21.2	19.5	10.0	9.0	8.0	12.0	27.0	8.0	17.7				
水温	19.0	19.0	19.0	20.0	20.0	19.0	19.0	19.0	19.0	18.0	17.5	18.0	18.0	20.0	17.5	18.8			
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満	
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素						ND								ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.25								0.25	0.25	0.25	10mg/l以下	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物						0.19								0.19	0.19	0.19	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満	
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
塩素酸		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
クロロ酢酸		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
クロロホルム		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満	
ジクロロ酢酸		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ジブロモクロロメタン		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
臭素酸		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
総トリハロメタン		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
トリクロロ酢酸		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ブロモジクロロメタン		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満	
ブロモホルム		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満	
ホルムアルデヒド		ND				ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物						30								30	30	30	200mg/l以下	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
塩化物イオン		9.5	9.7	9.9	9.6	9.3	9.5	9.6	9.7	9.7	9.5	9.5	9.2	9.9	9.2	9.6	200mg/l以下	0.2mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						43								43	43	43	300mg/l以下	5mg/l未満	
蒸発残留物						146								146	146	146	500mg/l以下	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満	
フェノール類						ND								ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3mg/l以下	0.3mg/l未満	
pH値		7.69	7.60	7.64	7.77	7.57	7.62	7.62	7.63	7.72	7.64	7.68	7.65	7.77	7.57	7.65	5.8以上8.6以下		
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				異常でないこと	異常認めず	
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				異常でないこと	異常認めず	
色度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満	
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満	
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml	
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出	
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						
備考		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日		8			14			13			12						
	時間		12:25			12:30			11:25			12:55						
	気温		19.0			27.0			19.5			8.0		27.0	8.0	18.4		
	水温		18.0			18.0			18.0			18.0		18.0	18.0	18.0		
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素						ND								ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						1.30								1.30	1.30	1.30	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物						0.07								0.07	0.07	0.07	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						14								14	14	14	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン						11.2								11.2	11.2	11.2	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						110								110	110	110	-	5mg/l未満
蒸発残留物						163								163	163	163	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						ND								ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値						7.60								7.60	7.60	7.60	-	
臭気						糞臭											-	異常認めず
色度						ND								ND	ND	ND	-	1度未満
濁度						ND								ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌						ND								ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌						ND								ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム																	-	0個/10L
ジアルジア																	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日		8			14			13			12						
	時間		12:05			12:10			11:30			13:10						
	気温		19.0			27.0			19.5			8.0						
水温		18.5			19.0			18.5			17.0		27.0 19.0	8.0 17.0	18.4 18.3			
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素						ND								ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.22								0.22	0.22	0.22	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物						0.19								0.19	0.19	0.19	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						30								30	30	30	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物						0.010								0.010	0.010	0.010	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン						9.0								9.0	9.0	9.0	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						42								42	42	42	-	5mg/l未満
蒸発残留物						135								135	135	135	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						ND								ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値						7.80								7.80	7.80	7.80	-	
臭気						ND											-	異常認めず
色度						ND								ND	ND	ND	-	1度未満
濁度						ND								ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌						ND								ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌						ND								ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム																	-	0個/10L
ジアルジア																	-	0個/10L
判定																		
備考																		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日						11											
	時間						11:55											
	気温						21.5											
水温						19.0												
アンチモン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン							ND							ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン							ND							ND	ND	ND	0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							ND							ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸							ND							ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素							ND							ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル							ND							ND	ND	ND	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素							0.3							0.3	0.3	0.3	1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							46							46	46	46	100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸							3							3	3	3	20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン							ND							ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチルセブチルエーテル							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							ND							ND	ND	ND	3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)							1							1	1	1	3以下	1未満
蒸発残留物							128							128	128	128	200mg/l以下	20mg/l未満
濁度							ND							ND	ND	ND	1度以下	0.1度未満
pH値							7.62							7.62	7.62	7.62	7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)							-0.85							-0.85	-0.85	-0.85	-1程度以上	
従属栄養細菌							ND							ND	ND	ND	2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

