

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日						8											
	時間						8:50											
	気温						29.0											
	水温						19.0											
アンチモン及びその化合物						ND											0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物						ND											0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物						ND											0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン						ND											0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン						ND											0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)						ND											0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸						ND											0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素						ND											0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル						ND											0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール						ND											0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素						0.4											1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						60											100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物						ND											0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸						ND											20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン						ND											0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチルtertブチルエーテル						ND											0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)						0.3											3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)						1											3以下	1未満
蒸発残留物						140											200mg/l以下	20mg/l未満
濁度						ND											1度以下	0.1度未満
pH値						8.06											7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)						-0.24											-1程度以上	
従属栄養細菌						ND											2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン						ND											0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND											0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日						8											
	時間						9:40											
	気温						23.0											
	水温						19.5											
アンチモン及びその化合物						ND											0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
ウラン及びその化合物						ND											0.002mg/l以下(暫定)	0.0002mg/l未満
ニッケル及びその化合物						ND											0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
1,2-ジクロロエタン						ND											0.004mg/l以下	0.0004mg/l未満
トルエン						ND											0.4mg/l以下	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)						ND											0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜塩素酸						ND											0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
二酸化塩素						ND											0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル						ND											0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l未満
抱水クロラール						ND											0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l未満
残留塩素						0.3											1mg/l以下	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						44											100mg/l以下	5mg/l未満
マンガン及びその化合物						ND											0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
遊離炭酸						2											20mg/l以下	1mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン						ND											0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
メチルセブチルエーテル						ND											0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)						0.4											3mg/l以下	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)						1											3以下	1未満
蒸発残留物						130											200mg/l以下	20mg/l未満
濁度						ND											1度以下	0.1度未満
pH値						7.84											7.5程度	
腐食性(ランゲリア指数)						-0.60											-1程度以上	
従属栄養細菌						ND											2000/ml以下(暫定)	0/ml
1,1-ジクロロエチレン						ND											0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND											0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日						8											
	時間						8:50											
	気温						29.0						29.0					
水温						19.0							19.0	29.0	19.0	29.0		
農薬類(検出値と目標値の比の和)							ND							ND	ND	ND	1以下	0.1未満
1, 3-ジクロロプロペン(D-D)							ND							ND	ND	ND	0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
2, 2-DPA(ダラボン)							ND							ND	ND	ND	0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
2, 4-D(2, 4-PA)							ND							ND	ND	ND	0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
EPN							ND							ND	ND	ND	0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
MCPA							ND							ND	ND	ND	0.005mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アジュラム							ND							ND	ND	ND	0.9mg/L 以下	0.009mg/L未満
アセフェート							ND							ND	ND	ND	0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
アトラジン							ND							ND	ND	ND	0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
アニコホス							ND							ND	ND	ND	0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
アミトラズ							ND							ND	ND	ND	0.006mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アラクロー							ND							ND	ND	ND	0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
イソキサチオン							ND							ND	ND	ND	0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
イソフェンホス							ND							ND	ND	ND	0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
イソプロカルブ(MIPC)							ND							ND	ND	ND	0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)							ND							ND	ND	ND	0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
イプロベンホス(IBP)							ND							ND	ND	ND	0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
イミノクタジン							ND							ND	ND	ND	0.006mg/L 以下	0.0006mg/L未満
インダノファン							ND							ND	ND	ND	0.009mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エスプロカルブ							ND							ND	ND	ND	0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エトフェンプロックス							ND							ND	ND	ND	0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
エンドスルファン(ベンゾエビン)							ND							ND	ND	ND	0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
オキサジクロメホン							ND							ND	ND	ND	0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
オキシ銅(有機銅)							ND							ND	ND	ND	0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
オリサストロビン							ND							ND	ND	ND	0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
カズサホス							ND							ND	ND	ND	0.0006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
カフェンストロール							ND							ND	ND	ND	0.008mg/L 以下	0.00008mg/L未満
カルダップ							ND							ND	ND	ND	0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
カルバリル(NAC)							ND							ND	ND	ND	0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
カルボフラン							ND							ND	ND	ND	0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
キノクラミン(ACN)							ND							ND	ND	ND	0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
キャブタン							ND							ND	ND	ND	0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
クミルロン							ND							ND	ND	ND	0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
グリホサート							ND							ND	ND	ND	2mg/L 以下	0.02mg/L未満
グルホシネート							ND							ND	ND	ND	0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロメプロップ							ND							ND	ND	ND	0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロロニトロフェン(CNP)							ND							ND	ND	ND	0.0001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
クロロピリホス							ND							ND	ND	ND	0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
クロタロニル(TPN)							ND							ND	ND	ND	0.05mg/L 以下	0.003mg/L未満
シアナジン							ND							ND	ND	ND	0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
シアノホス(CYAP)							ND							ND	ND	ND	0.003mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジウロン(DCMU)							ND							ND	ND	ND	0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジクロベニル(DBN)							ND							ND	ND	ND	0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクロロボス(DDVP)							ND							ND	ND	ND	0.008mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクワット							ND							ND	ND	ND	0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
ジスルホトン(エチルチオメトン)							ND							ND	ND	ND	0.004mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジチオカルバメート系農薬							ND							ND	ND	ND	0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ジチオピル							ND							ND	ND	ND	0.009mg/L 以下	0.00009mg/L未満
シハロホップブチル							ND							ND	ND	ND	0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
シマジン(CAT)							ND							ND	ND	ND	0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ジメタメトリン							ND							ND	ND	ND	0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジメエート							ND							ND	ND	ND	0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
シメトリン							ND							ND	ND	ND	0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ダイアジン							ND							ND	ND	ND	0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ダイムロン							ND							ND	ND	ND	0.8mg/L 以下	0.008mg/L未満
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート							ND							ND	ND	ND	0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
チアジン							ND							ND	ND	ND	0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
チウラム							ND							ND	ND	ND	0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
チオジカルブ							ND							ND	ND	ND	0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
チオファネートメチル							ND							ND	ND	ND	0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
チオベンカルブ							ND							ND	ND	ND	0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
テフリルトリオン							ND							ND	ND	ND	0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
テルブカルブ(MBPMC)							ND							ND	ND	ND	0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
トリクロピル							ND							ND	ND	ND	0.006mg/L 以下	0.0003mg/L未満
トリクロロホン(DEP)							ND							ND	ND	ND	0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
トリシラゾール							ND							ND	ND	ND	0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
トリフルラリン							ND							ND	ND	ND	0.06mg/L 以下	0.003mg/L未満
ナプロパミド							ND							ND	ND	ND	0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
バラコート							ND							ND	ND	ND	0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ビペロホス							ND							ND	ND	ND	0.0009mg/L 以下	0.000009mg/L未満
ピラクロニル							ND							ND	ND	ND	0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
ピラゾキシフェン							ND							ND	ND	ND	0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
ピラゾリネート(ピラゾレート)							ND							ND	ND	ND	0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ピリダフェンチオン							ND							ND	ND	ND	0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
ピリブチカルブ							ND							ND	ND	ND	0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ピロキロン							ND							ND	ND	ND	0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
フィプロニル							ND							ND	ND	ND	0.0005mg/L 以下	0.000005mg/L未満
フェントロチオン(MEP)							ND							ND	ND	ND	0.01mg/L 以下	0.001mg/L未満
フェンブカルブ(BPMC)							ND							ND	ND	ND	0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
フェリムゾン							ND							ND	ND	ND	0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
フェンチオン(MPP)							ND							ND	ND	ND	0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
フェントエート(PAP)							ND							ND	ND	ND	0.007mg/L 以下	0.00007mg/L未満
フェントラザミド							ND							ND	ND	ND	0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
フサライド							ND							ND	ND	ND	0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
ブタクロー							ND							ND	ND	ND	0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ブタミホス							ND							ND	ND	ND	0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日		12			11			10			9						
	時間		11:00			10:30			11:55			10:40						
	気温		21.5			26.5			16.0			9.5						
水温		18.0			19.0			18.0			17.5		19.0	17.5	18.1			
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						0.001								0.001	0.001	0.001	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素						ND								ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.35								0.35	0.35	0.35	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物						0.11								0.11	0.11	0.11	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						27								27	27	27	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン						9.7								9.7	9.7	9.7	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						52								52	52	52	-	5mg/l未満
蒸発残留物						138								138	138	138	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						ND								ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値						7.73								7.73	7.73	7.73	-	
臭気						ND											-	異常認めず
色度						ND								ND	ND	ND	-	1度未満
濁度						ND								ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌						ND								ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌						ND								ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)			ND			ND				ND			ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)			ND			ND				ND			ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム																	-	0個/10L
ジアリジア																	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値	
	日																		
	時間		12			11			10			9							
	気温		10:50			10:55			11:40			10:50							
水温		21.5			26.5			16.0			9.5		26.5	9.5	18.4				
水温		19.0			19.5			18.5			18.0		19.5	18.0	18.8				
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満	
亜硝酸態窒素						ND								ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.02								0.02	0.02	0.02	-	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物						0.18								0.18	0.18	0.18	-	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満	
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物						29								29	29	29	-	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物						0.012								0.012	0.012	0.012	-	0.005mg/l未満	
塩化物イオン						8.5								8.5	8.5	8.5	-	0.2mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						41								41	41	41	-	5mg/l未満	
蒸発残留物						120								120	120	120	-	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満	
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
フェノール類						ND								ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						ND								ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満	
pH値						8.03								8.03	8.03	8.03	-		
臭気						ND											-	異常認めず	
色度						ND								ND	ND	ND	-	1度未満	
濁度						ND								ND	ND	ND	-	0.1度未満	
一般細菌						ND								ND	ND	ND	-	0/ml	
大腸菌						ND								ND	ND	ND	-	不検出	
大腸菌(MPN)			ND			ND				ND			ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満	
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)			ND			ND				ND			ND	ND	ND	ND	-	0/100ml	
クリプトスポリジウム																	-	0個/10L	
ジアルジア																	-	0個/10L	
判定																			
備考																		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	14	12	9	14	11	8	13	10	8	12	9	2					
	時間	11:15	11:15	12:40	11:25	11:10	9:40	9:25	11:50	11:00	10:25	10:25	11:20					
	気温	13.5	21.5	21.0	19.5	26.5	23.0	19.5	16.0	13.5	8.5	9.5	11.0					
水温	18.0	19.0	19.5	19.0	20.0	19.5	18.5	18.5	17.0	17.5	18.0	20.0	17.0	18.6				
カドミウム及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物					0.001									0.001	0.001	0.001	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.25									0.25	0.25	0.25	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物		0.17			0.16				0.19			0.18		0.19	0.16	0.18	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物					ND									ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素					ND									ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロホルム		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物					ND									ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物					ND									ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物					29									29	29	29	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		9.9	9.6	9.8	9.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	9.8	9.3	9.6	9.9	9.3	9.6	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					46									46	46	46	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物			134		129				118			121		134	118	126	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン					ND									ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール					ND									ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.66	7.63	7.69	7.68	7.74	7.84	7.77	7.80	7.72	7.72	7.76	7.76	7.84	7.63	7.73	5.8以上8.6以下	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				異常でないこと	異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				異常でないこと	異常認めず
色度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	14	12	10	14	11	8	13	10	8	12	9	2					
	時間	11:45	9:45	9:50	10:40	9:10	8:40	9:00	10:55	10:30	9:55	9:00	10:40					
	気温	16.5	22.5	26.0	24.0	29.5	29.0	23.0	16.5	14.5	7.5	9.5	12.0	29.5	7.5	19.2		
	水温	17.0	18.0	18.0	18.5	19.0	18.5	17.5	17.5	18.0	16.5	17.5	17.5	19.0	16.5	17.8		
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						0.002								0.002	0.002	0.002	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素						ND								ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.66								0.66	0.66	0.66	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物		0.76	0.77	0.74	0.74	0.70	0.73	0.71	0.77	0.76	0.77	0.80	0.77	0.80	0.70	0.75	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						35								35	35	35	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン						12.5								12.5	12.5	12.5	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						46								46	46	46	-	5mg/l未満
蒸発残留物						140								140	140	140	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						ND								ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値						7.81								7.81	7.81	7.81	-	
臭気						ND											-	異常認めず
色度						ND								ND	ND	ND	-	1度未満
濁度						ND								ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌						ND								ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌						ND								ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)			ND			ND						ND		ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)			ND			ND						ND		ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム																	-	0個/10L
ジアリジア																	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値	
	日																		
	時間		10:00			8:30			10:35			9:40							
	気温		22.5			29.5			16.5			9.5							29.5
水温		17.0			17.5			16.0			16.5		17.5	16.0	16.8				
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満	
亜硝酸態窒素						ND								ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						2.10								2.10	2.10	2.10	-	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物						0.13								0.13	0.13	0.13	-	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満	
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物						13								13	13	13	-	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
塩化物イオン						9.6								9.6	9.6	9.6	-	0.2mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						86								86	86	86	-	5mg/l未満	
蒸発残留物						135								135	135	135	-	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満	
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
フェノール類						ND								ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						ND								ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満	
pH値						6.94								6.94	6.94	6.94	-		
臭気						ND											-	異常認めず	
色度						ND								ND	ND	ND	-	1度未満	
濁度						ND								ND	ND	ND	-	0.1度未満	
一般細菌						ND								ND	ND	ND	-	0/ml	
大腸菌						ND								ND	ND	ND	-	不検出	
大腸菌(MPN)			ND			ND				ND			ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満	
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)			ND			ND				ND			ND	ND	ND	ND	-	0/100ml	
クリプトスポリジウム																	-	0個/10L	
ジアルジア																	-	0個/10L	
判定																			
備考																		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値	
	日																		
	時間		12			11			10			9							
	気温		10:15			9:40			11:20			9:45							
水温		22.5			29.5			16.5			9.5		29.5	9.5	19.5				
検査項目		18.0			18.5			18.0			17.5		18.5	17.5	18.0				
カドミウム及びその化合物					ND								ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満		
水銀及びその化合物					ND								ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満		
セレン及びその化合物					ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
鉛及びその化合物					ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
ヒ素及びその化合物					ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
六価クロム化合物					ND								ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満		
亜硝酸態窒素					ND								ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン					ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1.18								1.18	1.18	1.18	-	0.02mg/l未満		
フッ素及びその化合物					0.52								0.52	0.52	0.52	-	0.05mg/l未満		
ホウ素及びその化合物					ND								ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満		
四塩化炭素					ND								ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満		
1,4-ジオキサン					ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					ND								ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満		
ジクロロメタン					ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
テトラクロロエチレン					ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
トリクロロエチレン					ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
ベンゼン					ND								ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
亜鉛及びその化合物					ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満		
アルミニウム及びその化合物					ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満		
鉄及びその化合物					ND								ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満		
銅及びその化合物					ND								ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満		
ナトリウム及びその化合物					32								32	32	32	-	1.0mg/l未満		
マンガン及びその化合物					ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満		
塩化物イオン					15.1								15.1	15.1	15.1	-	0.2mg/l未満		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					40								40	40	40	-	5mg/l未満		
蒸発残留物					139								139	139	139	-	20mg/l未満		
陰イオン界面活性剤					ND								ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満		
ジェオスミン					ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満		
2-メチルイソボルネオール					ND								ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満		
非イオン界面活性剤					ND								ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満		
フェノール類					ND								ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)					ND								ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満		
pH値					7.52								7.52	7.52	7.52	-			
臭気					ND											-	異常認めず		
色度					ND								ND	ND	ND	-	1度未満		
濁度					0.2								0.2	0.2	0.2	-	0.1度未満		
一般細菌					ND								ND	ND	ND	-	0/ml		
大腸菌					ND								ND	ND	ND	-	不検出		
大腸菌(MPN)		ND			ND				ND			ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満		
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND			ND				ND			ND	ND	ND	ND	-	0/100ml		
クリプトスポリジウム																-	0個/10L		
ジアルジア																-	0個/10L		
判定																			
備考																		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	14	12	9	14	11	8	13	10	8	12	9	2					
	時間	10:35	9:50	12:10	10:25	8:50	8:50	8:45	10:40	10:40	9:50	9:50	10:45					
	気温	16.5	22.5	27.0	24.0	29.5	29.0	23.0	16.5	14.5	7.5	9.5	12.0					
水温	16.6	17.5	18.5	18.5	19.5	19.0	18.0	17.5	17.0	16.0	15.5	16.5	19.5	15.5	17.5			
カドミウム及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物		0.001			0.002			0.002			0.002			0.002	0.001	0.002	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1.17									1.17	1.17	1.17	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物	0.57	0.35	0.43	0.50	0.52	0.46	0.53	0.56	0.32	0.40	0.53	0.32		0.57	0.32	0.46	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物					ND									ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素					ND									ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロホルム		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物					ND									ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物					ND									ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物					27									27	27	27	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン	12.5	10.9	11.5	11.9	12.2	11.6	12.3	12.2	10.5	11.2	12.0	10.5		12.5	10.5	11.6	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		67			58			59			59			67	58	61	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物		145			138			131			131			145	131	136	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン					ND									ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール					ND									ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値	7.98	7.86	8.02	7.94	8.03	8.06	8.00	8.06	8.06	8.06	8.08	8.09	8.09	7.86	8.02		5.8以上8.6以下	
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				異常でないこと	異常認めず
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				異常でないこと	異常認めず
色度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出
判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	