

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日															
気温		-	-	18. 5												18. 5	18. 5	18. 5	
水温		-	-	13. 5												13. 5	13. 5	13. 5	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0												0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出															1
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L	0. 35												0. 35	0. 35	0. 35	1
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L																0
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L																0
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L																0
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L																0
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L																0
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L																0
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L																0
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L																0
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L																0
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L																0
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L																0
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L																0
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L																0
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L																0
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L																0
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L																0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L																0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L	10. 3												10. 3	10. 3	10. 3	1
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L																0
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L																0
43	2-M I B	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L																0
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L																0
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L																0
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0. 3mg/L	0. 3未満												0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	1
47	pH値	5. 8以上 8. 6以下	-	8. 05												8. 05	8. 05	8. 05	1
48	味	異常でないこと	-	異常なし															1
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし															1
50	色度	5度以下	1度	1未満												1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	2度以下	0. 1度	0. 1未満												0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1
	残留塩素	1mg/L以下	-	0. 3												0. 3	0. 3	0. 3	1
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0

1. 雨降野多目的集会所 年間一覧表

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日															
気温		-	-	18. 5												18. 5	18. 5	18. 5	
水温		-	-	14. 0												14. 0	14. 0	14. 0	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0												0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出															1
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L																0
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L																0
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L																0
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L																0
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L																0
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L																0
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L																0
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L																0
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L																0
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L																0
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L																0
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L																0
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L																0
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L																0
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L																0
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L																0
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L																0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L																0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L	9. 7												9. 7	9. 7	9. 7	1
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L																0
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L																0
43	2-M I B	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L																0
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L																0
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L																0
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0. 3mg/L	0. 3未満												0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	1
47	pH値	5. 8以上 8. 6以下	-	7. 73												7. 73	7. 73	7. 73	1
48	味	異常でないこと	-	異常なし															1
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし															1
50	色度	5度以下	1度	1未満												1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	2度以下	0. 1度	0. 1未満												0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	1
	残留塩素	1mg/L以下	-	0. 3												0. 3	0. 3	0. 3	1
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0

2. 吉田草の根ひろば 年間一覧表

項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日															
気温		-	-	17.0												17.0	17.0	17.0	
水温		-	-	17.5												17.5	17.5	17.5	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L	0.83												0.83	0.83	0.83	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
43	2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L																0
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-																0
48	味	異常でないこと	-																0
49	臭気	異常でないこと	-																0
50	色度	5度以下	1度																0
51	濁度	2度以下	0.1度																0
	残留塩素	1mg/L以下	-																0
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0

101. 北部 原水1号井 年間一覧表